

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

सुलतानपुर।

पत्र सं०: प- 18/एफ0एस0-15

दिनांक: मई

14, 2015

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
सुलतानपुर।

**विषय:-** मेसर्स एस्सार आर्येल लि० द्वारा भूखण्ड संख्या 250अ ग्राम पकडी तहसील सदर जनपद सुलतानपुर के रिटेल आउट लेट की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया एस्सार आर्येल लि० अरिहन्त काम्पलेक्स सिंगरा वाराणसी के पत्रांक ई०ओ०एल०-एन०जे०/ यू०पी०-ई०-1732 दिनांक: 30-03-15 पर आपके पत्र संख्या: 254/एल०बी०सी० दिनांक: 28-04-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, सुलतानपुर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया। तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

**ढाचोंगत संरचनाओं के सम्बन्ध में:-**

- 1- प्रस्तावित स्थल सुलतानपुर प्रतापगढ मुख्य मार्ग पर पश्चिम दिशा में स्थित है, जहाँ पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
- 2- प्रस्तावित स्थल अभी पूर्णरूप से खाली है।
- 3- स्थल के ऊपर से कोई हाई टेन्शन लाइन नहीं है।(विद्युत की)
- 4- मानचित्र में दो भूमिगत टैंक 30,000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा एक टैंक 20000 लीटर पेट्रोल हेतु प्रस्तावित है।
- 5- प्रवेश एवं निकास के लिये 11.5 मीटर खुला स्थान छोडा गया है, तथा 12 मीटर का बफर स्टेक प्रस्तावित है।
- 6- वाहनों में डीजल/पेट्रोल भरने के लिये 02-02 डिस्पेन्सर मशीन लगायी जायेगी।

**प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-**

पेट्रोलियम एक्ट-1934 व इसकी नियमावली-2002 संसोधित-2005 तथा विस्फोटक अधिनियम व नियमावली के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते है:-

- 1- आई०एस०आई० मार्क 08 ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूसर 09 किग्रा० क्षमता प्रति डिस्पेंसर 02 की दर से व 02 अदद् ए०एफ०एफ०एफ० फायर एक्सटिंग्यूसर 09 लीटर क्षमता व सी०ओ०टू० 4.5 किग्रा० क्षमता का लगाया जाय।
- 2- 06 अदद् फायर बकेट (क्षमता 09 लीटर प्रत्येक) लगायी जाय।
- 3- सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ लगायी जाय।
- 4- वेन्ट पाइप के ऊपर डवलवेस वायर की जाली लगायी जाय तथा न्यूनतम् 04 मीटर का क्लियर स्पेश रखा जाय।
- 5- 10000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाय, जो अग्निशमन कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा।
- 6- आई०एस०-2148 के अनुसार बिजली की वायरिंग की जाय। जिस पर ओवर लोडिंग न रहे।
- 7- पूरा क्षेत्र "धूमपान निषेध" रखा जाय।
- 8- फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर 101,240279 एवं 9454418737 की पट्टिका अधिष्ठापित कराया जाय।

(2)

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जा रहा है कि समस्त अग्निशमन उपकरण एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार करायेगें तथा स्थापना के उपरान्त संचालन से पूर्व अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग व रिफ्लिंग फीस राजकीय कोष में प्रति वर्ष जमा कराके क्रियाशील रखेगें एवं अग्निशमन विभाग से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराके आपत्ति रहित आख्या प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों के अनुपालन किये जाने की शर्त के अनुसार उक्त रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(अर0 एस0 मिश्र)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि:- मेसर्स एस्सार आर्यल लि0 अरिहन्त काम्पलेक्स सिंगरा वाराणसी द्वारा भूखण्ड संख्या 250अ ग्राम पकडी तहसील सदर जनपद सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।