



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : ३००८/३४५०८७/१९
सेवा में,

दिनांक २६-१२-१९

प्रभारी अधिकारी (सं०का०)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड।

विषय: मैसर्स हिन्दुस्तान प्रट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, खसरा न०-१६४३छ, ग्राम-बागड़पुर, तहसील-गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड पर रिटेल आउटलेट प्रेट्रोल/डीजल/सी०एन०जी० (MS/HSD/CNG) की पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टि कोण से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हापुड के पत्र संख्या १६५४६/न्याय सहायक प्रथम/अनापत्ति/ दिनांक ०७.०९.२०१९ के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक ०८.११.२०१९ को किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल खसरा न०-१६४३छ, ग्राम-बागड़पुर, तहसील-गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड का इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों के आधार पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त आपत्ति नहीं है:-

१. इकाई की स्थापना आवेदन पत्र पर उल्लेखित स्थल पर ही किया जायेगा। डीजल/पेट्रोल (HSD/MS) का भण्डारण भूमिगत स्टील (HSD & MS) क्षमता के टैंकों में किया जायेगा। भण्डारित डीजल/पेट्रोल (HSD/MS) का प्रयोग बिक्री हेतु किया जायेगा।
२. भारत सरकार, पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सैफ्टी आग्रेंनाईजेशन (पैसो) आगरा द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. प्रस्तावित डी०जी० सेट पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा।
४. घरेलू जल मल के निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये।
५. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानों पर त्वरित गति से बढ़ने वाले पौधों का रोपण कर हरित पट्टिका विकसित की जाये।
६. दुर्घटना/आकस्मिक आग से निपटने हेतु सुरक्षा के समुचित व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उसका शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
७. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हापुड से अनुमति प्राप्त की जाये।
८. स्थल पर वाहनों की सर्विसिंग/वॉशिंग का कार्य किया जाना प्रतिबन्धित है।
९. भण्डारण/वितरण से सामान्य यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
१०. परिक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
११. इकाई द्वारा वॉशिंग हेतु ई०टी०पी० की स्थापना की जाएँ एवं इस का संचालन इस प्रकार किया जाये कि निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप हों। उक्त हेतु पेट्रोल पम्प द्वारा आवश्यक अनुमति भी ली जाएँ।
१२. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में वेपरिकवरी सिस्टम की स्थापना की जाएँ।

संलग्नक:नील पत्र मूल रूप में।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-१, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८

मुख्यालय : TC-१२V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ २२६०१०

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com