

JUSTIFICATION OF PROJECT

प्रस्तावित 132 के.व्ही. कोण्डागांव - नारायणपुर विद्युत
पारेषण लाईन के निर्माण विषयक

जिला-नारायणपुर, जो राज्य के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। यह जिला राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 300 कि.मी. एवं आयुक्त कार्यालय बस्तर से लगभग 100 कि.मी. दूर घने जंगलो से घिरा जिला है। वर्तमान में जिले में विद्युत आपूर्ति 60 कि.मी. दूर स्थित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोण्डागांव से 33 के.व्ही. के लाइन के माध्यम से की जाती है। चूंकि 33 के.व्ही. लाइन कोण्डागांव एवं नारायणपुर जिले के घने जंगलो से होकर गुजर रही है एवं जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति बार-बार बाधित होती रहती है। लाइन की लंबाई अधिक होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इस समस्या के निराकरण हेतु एवं जिला मुख्यालय होने के कारण नारायणपुर जिले में 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये छ.रा.वि.पारे.कम्पनी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं इस प्रयोजन हेतु 132 के.व्ही. कोण्डागांव-नारायणपुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। इससे उस क्षेत्र (जिला-नारायणपुर) में निरन्तर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा एवं उस क्षेत्र में जिले के निवासियों को नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।



(कादिर खान)

कार्यपालन अभियंता

400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग
छ.रा.वि.पारे.क.मर्यादित, कांकेर (छ.ग.)