



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद- टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/TRANS/154613/2022)।

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 575/12-1: देहरादून: दिनांक 24-09-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.08.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनार्ये चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि 1.68 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 8400 मीटर एवम् चैड़ाई 2 मीटर प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अध्याय 10 के अनुसार, 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन की न्यूनतम चैड़ाई 15 मीटर है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव को तदनुसार संशोधित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।