

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर (राज.)

बडी रोड, देवाली पोस्ट बॉक्स न. 161, फोन 0294-2800009

Email ID -dcfwludz@gmail.com

क्रमांक: एफ 9()सर्वे/उवसं/वजी/2024-25/ 8107

दिनांक: 05/08/2024

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव उदयपुर

विषय: Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR के एफ.सी.ए.प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग: श्रीमान् का पत्रांक 2742 दिनांक 18.07.2024 एवं अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर का पत्रांक 381 दिनांक 02.08.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में आप द्वारा इस कार्यालय से ईडीएस की पूर्ति करने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी के द्वारा कमियों पुर्ति कर संशोधित कर अपलोड किया गया। जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1	The proposal also involves laying of 33 kv electricity line from pump house to power house.	Laying of 33 kv XLPE transmission cable taken from pump house to power house in this proposal.
2	State Government may be requested to inform the purpose for this line and why GSS cannot be established outside the sanctuary.	The purpose of this line to increase water demand for Udaipur city from 22 MLD to 41 MLD & there is no space available for construction of GSS outside the sanctuary.
3	The state may also be requested to inform how the water is drawn from pump house presently. Further, the state government also be requested to inform the type of forest, whether the pipeline will be underground or overground.	The water is drawn from pump house presently by Bank of Jaisamand lake & New Pump House will be constructed 838 meter distance from existing pump house. It is reserve forest, the pipe line will be laid underground.

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही पत्र प्रेषित है।

संलग्न: अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर का पत्रांक 381 दिनांक 02.08.2024 की छायाप्रति

भवदीय

Signature valid

RajKaj Ref
9550574



Digitally signed by Devenara Kumar
Tiwari उप वन संरक्षक
Designation Deputy Conservator Of
Forest वन्यजीव उदयपुर
Date: 2024.08.05 16:07:44 IST
Reason: Approved



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग



परियोजना-खण्ड प्रथम उदयपुर

क्रमांक : अअ /परि. खण्ड-1/उदय/ स्था/ 2023-24/ 381

दिनांक:- 2/8/24

श्रीमान उप वन संरक्षक
उदयपुर (वन्यजीव)

विषय : Diversion of 2.4938 hac. Forest land is favour of PHED. Udaipur for Augmentation of Production From Jaisamand Lake for UWSS Udaipur Laying of 33 kv GSS) 33 kv XLPE 300 Sq. mm Cable (Existing 33 kv GSS to Proposal & Laying for Under Ground/ Open 900-mm Dia Pipe Line From Jaisamand Lake to Udaipur City (Rajasthan) के सम्बन्ध में ।

- सन्दर्भ :- 1. शासन उपसचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(63)वन /2024/राजकाज रेफ.न.8753807दिनांक 09.07.2024
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.4(958) वन.जीव.स्वी./मु.व.प्र/2022-23/राजकाज रेफ.न.8837203 दिनांक 10.07.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO FP/RJ/WATER/151001/2022 (वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल 0.8586 को संशोधित कर वर्तमान वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल 0.5342 रखा गया है) के उपरान्त लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है ।

क्र.सं	आक्षेप	जवाब
1.	The proposal also involves laying of 33 kv electricity line from pump house to power house.	Laying of 33 kv XLPE transmission cable taken from pump house to power house in this proposal.
2.	State Government may be requested to inform the purpose for this line and why GSS cannot be established outside the sanctuary.	The purpose of this line to increase water demand for Udaipur city from 22 MLD to 41 MLD & there is no space available for construction of GSS outside the sanctuary.



5/8/24 सर्व

	<p>3. The state may also be requested to inform how the water is drawn from pump house presently. Further, the state government also be requested to inform the type of forest, whether the pipeline will be underground or overground.</p>	<p>The water is drawn from pump house presently by Bank of Jaisamand lake & New Pump House will be constructed 838 meter distance from existing pump house. It is reserve forest, the pipe line will be laid underground.</p>
--	---	---

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(लोकेश निमावत)

अधिशायी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर

क्रमांक : अअ /परि. खण्ड-1/उदय/ स्था/ 2023-24/382

दिनांक:- 21/8/24

प्रतिलिपि:- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

(लोकेश निमावत)

अधिशायी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर