

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2018-19/4868

दिनांक:- 26-04-2018

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 3.01 Hectare Forest Land for Construction of 220 K/V
D/C Ajmer-Bherunda for Executive Engineer (T & C), RVPNL Ajmer

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा ईडीसी दिनांक 06.03.2018, 13.04.2018 व अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि., अजमेर का पत्रांक 57 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के सन्दर्भित पत्र द्वारा ईडीसी द्वारा लगाये गये आक्षेपों की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 4119 दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि., अजमेर के पत्रांक 57 दि. 16.04.2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण में कुछ बिन्दुओं पर सूचनायें भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है जो निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) का पत्र दि.16.04.2018	विवरण
1	बिन्दु संख्या 3 अनुसार प्रस्तावों में 7.84 है० हेतु प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वनभूमि के समस्त कॉन्स के जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स नहीं दिये गये हैं।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वनभूमि के समस्त कॉन्स के जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स दर्शाते हुए प्रस्तावों के पेज नं.121 पर पूर्व में संलग्न हैं।
2	बिन्दु संख्या 5 अनुसार उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा 1 किमी. दीवार निर्माण के संदर्भ में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण चाही गई है किन्तु उसकी राशि अंकित नहीं है।	1 किमी दीवार निर्माण हेतु राशि 24.00 लाख की आवश्यकता होगी।
3	बिन्दु संख्या 10 अनुसार उप वन संरक्षक नागौर एवं अजमेर द्वारा पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधों के वृक्षारोपण की राशि नहीं ली गई है।	इस कार्यालय के पत्रांक 4119 दि.04.04.2018 में औषधीय पौधों हेतु राशि 1595300/-रु. की आवश्यकता होगी, अंकित कर दिया गया है जिसका प्राक्कलन संलग्न है।
4	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है। कुल वृक्षों की सूची, पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	सूची संलग्न है।
Additional information is needed		
1	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची संबंधित उप वन संरक्षक, अजमेर एवं नागौर द्वारा नहीं की गयी है। इसमें कुल वृक्षों की सूची पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्ष जिनका पातन एवं छंगाई की जानी है, की सूची संलग्न प्रेषित है।
2	यूजर एजेन्सी द्वारा पारेषण लाईन में जीटी शीट में टावर लोकेशन नहीं दर्शाये गये हैं।	पारेषण लाईन में जीटी शीट में टावर लोकेशन को दर्शा दिया गया है। जीटी शीट संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार एवं सीडी(4)

भवदीय,
(अजय धितौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

(Proposal No. FP/RJ/TRANS/29091/2017)



No. G43I10

Scale 1:50,000



1st Edition 2011. Price: Rs. 100/-

[illegible]

10110 Regional frequency 162, 0

A carbous are approximately:

- A relative height, e.g. $g \rightarrow j$ represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
- A relative height (e.g. $j \rightarrow g$) again a well, indicates its total depth in metres.
- $P(y)$ is a place where there is an arrangement for saving drinking water.
- Cultivation is periodic and dependent on rainfall.
- Aggy is a tank which is used for collection of water.
- Cut bushes in this sheet are not to be cut, but are to be maintained in dry season.
- Tanks, shown dry, in this area usually contain water from July to January.

This sheet has been compiled from 125,000 survey.


A Surveyed during 1988-89. Updated for major details during 2005-06.

Projection - UTM Datum - WGS 84

Survey of India

Reproduction in whole or part by any means is prohibited

GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2011.



संकेतक
• — T115 Tower No.

Proposed route

Alternate route 2

F Anil Kumar 74
(A. K. SINGHAL)

पुस्तक के संपादक राजेन्द्र मणि त्रिगुठी, एच.एम.सी. (विज्ञान), पी.जी.डिप्लोमा (कार्टो) (आई.टी.सी. नीदरलैंड्स) के निवास में प्रकाशित।
Published under the direction of Rajendra Mani Trigathi, M.Sc. (Physics), P.G. Diploma (Carto) (ITC, The Netherlands) Surveyor General of India
Survey of India, HathiBarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun-248001 (Uttarakhand).

PRINTED AT THE WESTERN POLYTECHNIC SURVEY OF INDIAN

उप वन संरक्षक

SPR
26-4-18

कार्यालय अधीशांषी अभियंता (टीएण्डसी)आरवीपीएन, अजमेर

निमित्त

उप वन संरक्षक
अजमेर

विषय :- अजमेर - भैरुंदा लाइन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या FP /RJ/TRANS/ 29091/2017 |

सन्दर्भ :- EDS-1jaipur Dated 13.04.2018 के क्रम में |

महोदय ,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

बिन्दु संख्या 6 (Compliance of EDS dated 06.03.2018 is awaited) के क्रम में विभिन्न विकल्पों की केएमएल फाईल सीडी में संलग्न प्रस्तुत है। (कुल 5 सीडी)

बिन्दु संख्या 1 (Additional information is needed) के क्रम में पारिषण लाईन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची जिसमें पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की विस्तृत सूची (पांच प्रति में संलग्न) निम्नानुसार है।

क्रम स.	नाम / प्रजाति	कुल पौधों की संख्या	पौधों की उचाई (मी. में)	अनुमानित गोलाई (से. मी. में)	विवरण
1	टॉटलिश	15	1 से 3 मीटर	11 से 20 सेमी.	उक्त वृक्ष विद्युत लाइन के पास आने से इनकी छाटाई (TO BE PRUNE) की जायेगी
2	टॉटलिश	75	1 से 3 मीटर	21 से 30 सेमी.	
3	ककेड़ा	50	2 से 4 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
4	कुमठा	50	1 से 2 मीटर	1 से 10 सेमी.	"
5	धोकड़ा	2	1 से 4 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
6	जुली फलोरा	5	3 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
7	नीम	2	2 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
8	खेजड़ी	2	3 से 6 मीटर	31 से 45 सेमी.	"
9	टॉटलिश	4	1 से 3 मीटर	11 से 20 सेमी.	उक्त वृक्ष विद्युत टावर के फाउंडेशन व तार खिचने में आने से इन्हें काटा (To be cut) जाएगा
10	टॉटलिश	36	1 से 3 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
11	ककेड़ा	35	2 से 4 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
12	कुमठा	5	1 से 2 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
13	जुली फलोरा	20	3 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"

2. बिन्दु संख्या 2 (Additional information is needed) के क्रम में पारिषण लाईन में जी.टी.शीट में टावर लोकेशन दर्शा कर संलग्न प्रस्तुत है। (पांच प्रति में संलग्न है।)

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer