

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर।

F 14 (Trans)2017/FCA/PCCF/CCF EDS-I Dated 14.02.2018

NRSS XXXVI TRANSMISSION LIMITED, A 26/3, Mohan Cooperative Industrial Estate, Sarita Vihar, New Delhi द्वारा झुंझुनु जिले /वन मंडल में Babai (RRPVNL) - Bhiwani (PG) 400kV D/C Transmission Line बाबत 13.015 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार की वेबसाईट [www.forestclerance.nic.in](http://www.forestclerance.nic.in) पर रजि० नम्बर FP/RJ/Trans/28622/2017 पर दिनांक 12.8.2017 रजिस्टर किये गये है। मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा प्रस्ताव में हार्ड प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के औचित्यता के साथ वैकल्पिक मार्गों का विवरण संलग्न किया गया है। हार्ड प्रति के साथ संलग्न डिजिटल मेप KML file\*/Shape file में देखे जाने पर उक्त KML file में प्रस्तावित वन क्षेत्र Polyline में नहीं दिया गया है।
2. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु संलग्न जिला स्तरीय समिति में पारिषण लाईन के वनाधिकार नहीं होने के संबंध में कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त को पार्ट 1 में भी अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा 43 वृक्षों पारिषण लाइन के अंदर आना अवगत कराया गया है किन्तु हार्ड प्रति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त में से कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्षों की छंगाई किया जावेगी। उक्त को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित पारिषण लाईन में 7.452 है० वनखण्ड बांसियाल-53 जो कि बांसियाल - खेतडी कनर्जवेशन रिजर्व का हिस्सा है इस संबंध में वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है। इस आशय के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से टिप्पणी से लिया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित वन भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट किस दिनांक को जारी हुई है यह अंकित नहीं है।
6. प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना में दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना अंकित की गई है। जबकि इसमें दुगने अवनत भूमि की वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न की जानी प्रस्तावित है उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न योजना भी, मॉडल के अनुरूप नहीं है।
8. प्रस्ताव में पारिषण लाईन के नीचे औषधीय पौधों के वृक्षारोपण योजना संलग्न नहीं की गई है।
9. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना की जी०टी०शीट निर्धारित स्केल 1:50000 पर नहीं है।

उक्त बिन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक जयपुर को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

  
(D.K. GUPTA)  
ACF (FCA)  
JAIPUR