



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./01/81/2022/एफ.सी.

दिनांक:

/01/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद - पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अंतर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल
रूपसियाबगढ़, जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु 29.997 हे० वन भूमि का
यू० जे० वी० एन० लिमिटेड को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/HYD/119861/2021)
संदर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का
पत्रांक 1199/-12-1 दिनांक 20-12-2023 (received online on 21.12.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.01.2023 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कुछ बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The existing road of BRO is crossing the components of the propose hydel projects at few locations for which necessary NOCs under the provisions of guideline 5.6 of the handbook is require to furnish.
2. The cost benefit analysis should be revised on the bases of revised NPV rates.
3. The State govt. has not explained the provisions for evacuation of power to be generated in this project. Therefore, the State Govt. is requested to submit the detailed evacuation plan to this office.
4. State Govt. is requested to submit the comments on to maintain environmental flow (E-Flow) in order to sustain the forest water ecosystem in the said region.
5. State Govt. is requested to submit the separate enumeration list for the dumping sites selected in the project.
6. The State Govt. is requested to submit a closure plan for this site along with the method of query.

1/64245/2024

7. The proposal involves felling of 104 trees only for area of 29.997 ha. However, in the DSS analysis the VDF of more than 1 sq is observed for which comments of concerned DFO is required by the State Govt.
8. In the geologist report it is mentioned that in front of power house there is landslide zone is available. The State Govt. is requested to describe that what kind of mitigative measures they going to take while doing construction in the area and also submit the budgetary provision to define the same.
9. In the DSS analysis, the area proposed for diversion is found 33.50 ha rather proposed 29.997 ha. The State Govt. is requested to do the necessary corrections in the KML file.
10. The State Government is requested to submit the administrative approval/Techno-Economic Clearance for the project to this office.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।