

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10183/3607

दिनांक: 29/03/2023

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार।
2. वन मण्डल अधिकारी, हिसार/भिवानी।

विषय: Diversion of 0.5457 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Transmission System Division, HVPNL Hisar for creation of 132 KV sc Line with 0.4 sq. Zebra conductor from 132 K.V S/Stn. Bhojraj to 132 KV S/S Arya Nagar & LILO of one line circuit of 132 KV D/C Sangwan to Khanak Line at 132 KV S/Stn. Bhojraj Line on 132 KV D/C KRR Design Towers under forest division & Distt. Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/TRANS/50181/2020

- संदर्भ: 1. व0म0अ0, हिसार का पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 13.02.2023।
2. व0म0अ0, भिवानी का पत्र क्रमांक 1500 दिनांक 22.02.2023।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्रों का अवलोकन करने उपरांत निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:-

(A) Bhiwani Division:-

1. The CA site at Motipura Disty RD 60-85 L/R (Bhiwani) completely overlaps with the (approved) CA site provided in Proposed No. FP/HR/Approach/148322/2021.
Please provide a different site for CA plantation to avoid monitoring issues.
2. The Project location including TL-48 & TL-49 do not overlap with this CA site location.
3. DGPS map & Toposheet needs to be revised as per KML.
4. No. of plants to be planted for CA needs to be checked & corrected wherever required in the CA scheme document. Different figures are given in different section.

(B) Hisar Division:-

1. Visible area in KML file =9.74 ha.
(1.48+0.35+6.41+1.5)
2. Only Part-3 with area 6-41 ha. is enough for proposed plantation.
3. Dense vegetation with tall trees can be seen in rest of the part. Therefore, can be removed from the proposed plantation area to facilitate better management.
4. TL-48 is on separate feeder/drain & doesn't overlap with Siwani Feeder.

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

5. TL-49 is on Siwani Feeder. However, the area covered by TL-49 is excluded from the polygon provided for CA plantation on Siwani Feeder.
6. DGPS Map & Toposheet can be revised as per the KML files.

अतः उक्त मांगी गई सूचना शीघ्र इस कार्यालय को भेजें ताकि प्रस्ताव की आगाकी कार्रवाई की जा सके ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला

पृ०क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10183/3608

दिनांक : 29/3/2023. 28/3/2023
25/3/2023

एक प्रति प्रयोक्ता एजैन्सी The Executive Engineer, HVPNL, Hisar को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।

28/3/2023
25/3/2023