



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./941

दिनांक 5/4/24

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- Creation of 33/11 KV kune to new grid sub station Jogania Mat.
(Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/20210)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1639 दिनांकक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. पालना अपूर्ण। प्रस्ताव अनुसार 33 के0वी0 ए0 11 के0वी पारेषण लाईन डाला जाना प्रस्तावित है किन्तु डी0जी0पी0एस0 मेप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट प्लान (डी0जी0पी0एस0 मेप) इंडेक्स अनुसार नहीं है। प्रस्ताव में 33 के0वी0 एव 11के0वी0 किस प्रकार डाली जानी है, स्पष्ट नहीं है। तकनीकी टिप्पणी भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित मांग अनुसार 1.64 करोड की मांग की गयी है जबकि प्रस्ताव में प्रोजेक्ट कॉस्ट 74 लाख ही है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को संशोधित कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर एजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./942-43

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 5/4/24

1. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. सहायक अभियंता (प.व.स.) अ.वि.वि.नि.लि., बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर।