



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc2.lko-mefw nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/04/63/2022/एफ.सी. | 124

दिनांक: 14.06.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/Trans/144301/2021**

विषय: जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कॉलोनी सिविल लाईन झांसी द्वारा 33/11 के०वी० एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण में झांसी-ललितपुर मार्ग की प्रभावित 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती के सेंधनी आरक्षित वन ब्लकों की प्रभावित 2.448 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 2.5035 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों की शाखा तरासी की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-109/81-2-2022-800(57)/2022, लखनऊ, दिनांक-13.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-


1. As per the SOI toposheet, the demarcation of the forest (RF) areas in the .kml file is undervalued. The .kml file of the proposed diverted area needs clarification/rectification.
2. As per the SOI toposheet Open Scrub area is not included as forest land in the .kml file of proposed diverted area, this needs clarification.
3. As per the Google earth imageries dated 02-05-2020, plantation activity has been observed on the proposed CA land area.
4. Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided.
5. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.
6. Justification for location of the project in forest land (for non site specific projects) countersigned by DFO, needs to be provided explaining why Reserve Forest cannot be avoided?
7. Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधानं मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियंता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कॉलोनी सिविल लाईन, झांसी।
- ✓ 5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

  
(ज० प्राची गोगोय)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}