



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तला सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.eko-mc@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/04/63/2022/एफ.सी. | 124

दिनांक: 14.06.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Trans/144301/2021

विषय: जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कॉलोनी सिविल लाईन झांसी द्वारा 33/11 के०वी० एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण में झांसी-ललितपुर मार्ग की प्रभावित 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती के संधनी आरक्षित वन ब्लकों की प्रभावित 2.448 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 2.5035 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों की शाखा तरासी की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-109/81-2-2022-800(57)/2022, लखनऊ, दिनांक-13.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the SOI toposheet, the demarcation of the forest (RF) areas in the .kml file is undervalued. The .kml file of the proposed diverted area needs clarification/rectification.
2. As per the SOI toposheet Open Scrub area is not included as forest land in the .kml file of proposed diverted area, this needs clarification.
3. As per the Google earth imageries dated 02-05-2020, plantation activity has been observed on the proposed CA land area.
4. Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided.
5. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.
6. Justification for location of the project in forest land (for non site specific projects) countersigned by DFO, needs to be provided explaining why Reserve Forest cannot be avoided?
7. Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

Ads.2.

18
cf/nodal
15/06/22
प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधानं मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियंता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कॉलोनी सिविल लाईन, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

P.S.
(15/06/2022)
(शुक्रवाची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3576/11-सी-FP/UP/Trans/144301/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 16, 2022

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, हाईड्रिल कालोनी सिविल लाइन, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।