

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय.

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, पहिला माळा, बी विंग, वनभवन, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001,
दूरध्वनी क्र. (0712) 2530166, 2556916 फॅक्स क्र. (0712) 2550675 ई मेल- apccfnodal@mahaforest.gov.in

क्रमांक : कक्ष-17/नोसेल/पुणे/आयडी-12824(21)/259 /2022-23

नागपूर - 440 001, दिनांक:- 4/5/2022

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा),

पुणे

विषय:- Diversion of 17.25 ha. forest land in favour of MSETCL, Pune for construction of proposed 400 KV D/C lie from 400 KV Jejuri substation of proposed KV Hinjewadi substation in Pune District in the State of Maharashtra-reg.

संदर्भ:- 1) केंद्र शासन पत्र क्रमांक एफ क्रमांक एफसी-II/MH-159/2021-NGP/8158, दिनांक 14/04/2021

2) आपले कडील पत्र क्रमांक कक्ष-4/4(2)/जमीन/वनसंवर्धन-268/2022-23/29, दिनांक 21/04/2022

उपरोक्त संदर्भित पत्राचे अवलोक व्हावे. विषयांकित प्रकरणी, केंद्र शासनाचे संदर्भित पत्र क्रमांक 1 अन्वये 1 ते 10 त्रुटी उपस्थित करून त्रुटीपूर्तता अहवाल या कार्यालयात सादर करण्यास आपणास कळविण्यात आले होते त्यानुषंगाने आपलेकडील संदर्भित पत्र क्रमांक 2 अन्वये त्रुटीपूर्तता अहवाल या कार्यालयात सादर करण्यात आला असून सदरील अहवालाची या कार्यालयात तपासणी केली असता खालीलप्रमाणे त्रुटी निदर्शनास येतात-

- 1) केंद्र शासन पत्रातील मुददा क्रमांक 1 च्या अनुषंगाने वळतीकरण क्षेत्राची KML file त्यावर Forest and non forest क्षेत्र वेगवेगळ्या रंगाने दर्शवून KML file CD सादर करण्यात आलेली नाही.
- 2) प्रस्तावात 5832 ऐवढी वृक्ष तोड प्रस्तावित आहे परंतु Online Parivesh Portal Part-II मध्ये प्रस्तावित वृक्ष तोडीच्या संख्येत ताळमेळ जूळत नाही. सुधारणा करण्यात यावी.
- 3) FRA, 2006 अंतर्गत प्रकल्प यंत्रणेचे हमीपत्र सादर करण्यात आलेले नाही.
- 4) Cross Sectional Map सादर करण्यात आलेले नाही.
- 5) KML file of alternative alignments examined by the User Agency सादर करण्यात आलेले नाही.

तरी आपणास कळविण्यात येते की, वन (संवर्धन) अधिनियम-1980 अंतर्गत उपरोक्त त्रुटींची पूर्तता करून, पूर्तता अहवाल आवश्यक दस्तऐवजासह तात्काळ या कार्यालयास सादर करण्यात यावा तसेच केंद्र शासनाचे पत्र दिनांक 14/06/2021 अन्वये उपस्थित त्रुटींची परीपूर्ण पूर्तता झाली असल्याची खात्री करूनच मुददेनिहाय त्रुटी पूर्तता अहवाल आवश्यक दस्तऐवजासह या कार्यालयात सत्वर सादर करण्यात यावा.

(नरेश झुरमुरे)

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी

प्रतिलिपी:- उपवनसंरक्षक, पुणे वनविभाग, पुणे यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस अग्रेषित.

प्रतिलिपी:- उपविभागीय वन अधिकारी, भोर यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस अग्रेषित.

प्रतिलिपी:- कार्यकारी अभियंता, ईएचव्ही कन्स्ट्रक्शन, डिव्हीजन-2, एम.एस.ई.टी.सी.एल., पुणे यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस अग्रेषित.