


भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8वीं/एच.पी./01/52/2020/एफ.सी. | 539

दिनांक: 07/07/2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

**विषय : Diversion of 0.5948 ha of forest land in favour of Sanowfoam Energy Pvt Ltd House no. 99, Ward No. 8, Dhalpur Kullu for the construction of Hamsu-I SHEP 2.00 MW, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, H.P (online no. FP/HP/HYD/39463/2019)**

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-4024/2019 (एफ.सी.ए.) दिनांक 23.06.2020


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत निम्नलिखित कनियां पाई गयी हैं:

1. The Techno-Economic Clearance provided is of dated 2016 got expired. Therefore, state govt. may provide the fresh Techno-Economic Clearance to this office.
2. Implementation Agreement issued for capacity 0.5 MW instead of enhanced capacity of 2 MW.
3. Evacuation is proposed through underground cable but no evacuation plan is being provided. Hence, the state govt. may provide the detailed evacuation plan to this office.
4. In the component wise breakup RoW for underground cable T/L is taken 1 m but as per the guideline for 33 KV it is 600 mm width for single circuit and 1200 mm for double circuit. Hence, the state govt. may amend the RoW accordingly.
5. State govt. may submit the plantation scheme for 1190 trees by the way of CA to this office.
- 6- The State Govt. may clarify whether the river basin study of river has been done regarding carrying capacity to generate power from the river? If yes, provide details in this regard to this office is not yet done, the planning to do so in near future may be submitted.

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथी के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(डा० योगेश गैरोला)  
तकनीकी अधिकारी